



TSCC



FUNKCJE POŻAROWE



FUNKCJE BYTOWE



TSCC 02/03

TSCC

CENTRALA STERUJĄCA TYPU TSCC 02/03 PRZEZNACZONA DO ZASILANIA, STEROWANIA, MONITOROWANIA:

- urządzeń składowych systemów wentylacji pożarowej;
- urządzeń składowych systemów różnicowania ciśnień;
- urządzeń współpracujących z systemami wentylacji

Centrala sterująca jest wykonywana w dwóch rodzajach: TSCC 02 oraz TSCC 03:

- Centrala sterująca typu TSCC 02, posiada wbudowany układ SZR i powinna być zasilana z dwóch torów zasilających
- Centrala sterująca typu TSCC 03 powinna być zasilana z gwarantowanego źródła zasilania

Centrale sterujące zakres stosowania:

- Posiada stopień ochrony obudowy IP54 lub IP55
- Pracuje w zakresie temperatur -25°C do + 75°C
- Centrala typu TSCC 02, TSCC 03 może być montowana wewnątrz lub na zewnątrz budynku np. na dachu.
- Centrala w wykonaniu zewnętrznym powinna być zabezpieczona przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych np. przez zadaszenie